



## **МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической  
работы по Бежецкому, Краснохолмскому, Сонковскому  
районам Тверской области**

ул. Садовая д. 6а, г. Бежецк, Тверская область, 171980  
тел. (48231) 2-33-86. E-mail: ogpn.beg@mail.ru

11 декабря 2023 года № 124

Директору  
ГБУ «КЦСОН» Сонковского  
района  
Ильиной Светлане Александровне

## **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

### **об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения**

11.12.2023 г.

г. Бежецк  
(город, село, район)

Я, государственный инспектор Бежецкого, Краснохолмского, Сонковского районов Тверской области по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Тришкина Кристина Дмитриевна, рассмотрев постановление №124 о возбуждении производства об административном правонарушении от 11.12.2023 года и другие материалы по административному правонарушению в области пожарной безопасности на должностное лицо – Сизовой Ирины Леонидовны заместителя директора стационарного отделения для престарелых и инвалидов ГБУ «КЦСОН» ГБУ «КЦСОН» Сонковского района установила:

В период с 07 декабря 2023 года по 11 декабря 2023 года в ходе проведения плановой выездной проверки установлено, что заместитель директора стационарного отделения для престарелых и инвалидов ГБУ «КЦСОН» Сонковского района, расположенного по адресу: Тверская область, Сонковский МО, с. Петровское, д. 62 – Сизова Ирина Леонидовна неся, в соответствии со статьей 38 Федерального Закона № 69 от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности», персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности на территории, в помещениях стационарного отделения для престарелых и инвалидов ГБУ «КЦСОН» Сонковского района, нарушила Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности", Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - ППР), а именно:

1. В стационарном отделении для престарелых и инвалидов ГБУ "КЦСОН" Сонковского района инструкция о мерках пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленным разделом XVIII настоящих Правил. Осн. ППР в РФ п. 2;
2. В стационарном отделении для престарелых и инвалидов ГБУ "КЦСОН" Сонковского района отсутствует программа противопожарного инструктажа. Осн. Приказ МЧС России №806 п. 9;
3. В стационарном отделении для престарелых и инвалидов ГБУ "КЦСОН" Сонковского района не проводится проверка соответствия знаний и умений должностных лиц, осуществляющих трудовую деятельность по программе противопожарного инструктажа. Осн. Приказ МЧС России №806 п. 20;

4. В стационарном отделении для престарелых и инвалидов ГБУ "КЦСОН" Сонковского района отсутствуют знаки пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено". Осн. ППР в РФ п. 11;
5. В стационарном отделении для престарелых и инвалидов ГБУ "КЦСОН" Сонковского района в помещении процедурного кабинета не организованы работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости, сквозное отверстие в стене в месте прохода трубы отопления. Осн. ППР в РФ п. 15;
6. В стационарном отделении для престарелых и инвалидов ГБУ "КЦСОН" Сонковского района не обеспечено хранение технической документации на системы противопожарной защиты. Осн. ППР в РФ п. 54;
7. В стационарном отделении для престарелых и инвалидов ГБУ "КЦСОН" Сонковского района место установки приемно-контрольного пульта автоматической пожарной сигнализации не обеспечено инструкцией о порядке действий персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности автоматической пожарной сигнализации. Осн. ППР в РФ п. 56;
8. В стационарном отделении для престарелых и инвалидов ГБУ "КЦСОН" Сонковского района огнетушитель №6, размещенный в котельной расположен на стене на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя. Осн. ППР в РФ п. 409;
9. В стационарном отделении для престарелых и инвалидов ГБУ "КЦСОН" Сонковского района огнетушитель №4, размещенный в прачечной, расположен на стене на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя. Осн. ППР в РФ п. 409;
10. В стационарном отделении для престарелых и инвалидов ГБУ "КЦСОН" Сонковского района огнетушитель №1 не обеспечен знаком пожарной безопасности. Осн. ППР в РФ п. 36;
11. В стационарном отделении для престарелых и инвалидов ГБУ "КЦСОН" Сонковского района с вновь принятыми на работу кочегарами не проведен вводный инструктаж. Осн. Приказ МЧС России №806 п. 13;
12. В стационарном отделении для престарелых и инвалидов ГБУ "КЦСОН" Сонковского района с вновь принятыми на работу кочегарами не проведен первичный инструктаж. Осн. Приказ МЧС России №806 п. 14;
13. На территории стационарного отделения для престарелых и инвалидов ГБУ "КЦСОН" Сонковского района указатель обозначающий направление движения к источнику наружного противопожарного водоснабжения не соответствует требованиям. Осн. ППР в РФ п. 36.

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения)

чем совершила административное правонарушение, предусмотренное Федеральным законом «О пожарной безопасности» (ст. 38), Кодексом РФ об административных правонарушениях ч. 1, ст. 20.4.

Причиной административного правонарушения и условием, способствовавшим его совершению, явился недостаточный контроль со стороны должностного лица - Сизовой Ирины Леонидовны заместителя директора стационарного отделения для престарелых и инвалидов ГБУ «КЦСОН» ГБУ «КЦСОН» Сонковского района. На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

### **ТРЕБУЮ:**

1. В целях недопущения нарушений требований пожарной безопасности на объекте здравоохранения Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Сонковского района, по адресу: Тверская область, Сонковский МО, с. Петровское, д. 62, организовать строгий контроль за организацией и проведением мероприятий в целях обеспечения пожарной безопасности.

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

2. Рассмотреть вопрос выполнения противопожарных мероприятий.

Одновременно разъясняю, что на основании части 2 статьи 29.13 КоАП РФ **Вы обязаны рассмотреть данное Представление в течение 1 (одного) месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему Представление.**

В случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Инспектор ОНД и ПР –государственный инспектор  
Бежецкого, Краснохолмского,  
Сонковского районов Тверской области  
по пожарному надзору  
лейтенант внутренней службы

Тришкина К.Д.



(подпись лица, вынесшего постановление)

Получил(а) 11.12.2023 *Ильина С.А.* /Ильина С.А./