



**МЧС РОССИИ**  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел надзорной деятельности и профилактической  
работы по Бежецкому, Краснохолмскому, Сонковскому  
районам Тверской области

ул. Садовая д. 6а, г. Бежецк, Тверская область, 171980  
тел. факс (48231) 2-33-86. E-mail: ogpn.beg@mail.ru

22 ноября 2021 года № 97

Директору ГБУ «КЦСОН  
Сонковского района»  
Ильиной Светлане Александровне

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

### об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

22.11.2021 г.

г. Бежецк

(город, село, район)

Я, государственный инспектор Бежецкого, Краснохолмского, Сонковского районов Тверской области по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Юрченко Виталий Витальевич.

рассмотрел постановление № 97 о наложении административного взыскания за нарушение требований пожарной безопасности от 22.11.21 г. и другие материалы по административному правонарушению в области пожарной безопасности на юридическое лицо – ГБУ «КЦСОН Сонковского района»

Материалами установлено, что ГБУ «КЦСОН Сонковского района»

**не обеспечило выполнение требований пожарной безопасности**

*В период времени с 09 ноября по 22 ноября 2021 года мною, государственным инспектором по Бежецкому, Краснохолмскому, Сонковскому районам Тверской области по пожарному надзору, инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежецкому, Краснохолмскому, Сонковскому районам Тверской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тверской области старшим лейтенантом внутренней службы Юрченко Виталием Витальевичем проведена плановая проверка в области пожарной безопасности в отношении ГБУ «КЦСОН Сонковского района», расположенного по адресу: 171450 Тверская область, Сонковский район, с. Петровское, д. 62. В ходе проверки были выявлены нарушения требований:*

*- Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;*

*- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;*

*а именно:*

*1. Отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты п. 30, 50, 54, 60 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» - (далее ППР);*

*2. Чердачное помещение здания стационара не оборудовано системами противопожарной защиты. п. 4.4 Свод правил 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;*

*3. Не обеспечено наличие ручных пожарных извещателей в полном объеме на путях эвакуации, а также непосредственно наружу на территории объекта защиты (запасной выход левое крыло). п. 6.6.27 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»*

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения)

**Установленных: Федеральный закон № 69 от 21 декабря 1994 года «О пожарной**

безопасности», Федеральный закон №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. N 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - ППР)

(законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

чем совершило административное правонарушение, предусмотренное Федеральным законом «О пожарной безопасности» (ст. 38), Кодексом РФ об административных правонарушениях ч. 1, ст. 20.4.

Причиной административного правонарушения и условием, способствовавшим его совершению, явился недостаточный контроль со стороны ГБУ «КЦСОН Сонковского района». На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

**ТРЕБУЮ:**

1. В целях недопущения нарушений требований пожарной безопасности на объекте образования ГБУ «КЦСОН Сонковского района» организовать строгий контроль за организацией и проведением мероприятий в целях обеспечения пожарной безопасности.  
(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

2. Рассмотреть вопрос выполнения противопожарных мероприятий.

Одновременно разъясняю, что на основании части 2 статьи 29.13 КоАП РФ Вы обязаны рассмотреть данное Представление в течение 1 (одного) месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему Представление.

В случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Инспектор ОНД и ПР –  
государственный инспектор  
Бежецкого, Краснохолмского, Сонковского  
района Тверской области  
по пожарному надзору  
старший лейтенант внутренней службы      В.В. Юрченко

  
(подпись лица, вынесшего постановление)

Получил(а) 22.11.2021  /Ильина С.А./