



ГУ МЧС России
по Тверской области
Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по
Бежецкому, Краснохолмскому,
Сонковскому районам

Об устранении нарушений обязательных
требований пожарной безопасности.

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Сонковского района на предписание № 29/1/128 от 22.11.2021 года предоставляет информацию о принятых мерах в целях устранения нарушений требований пожарной безопасности в стационарном отделении для престарелых и инвалидов.

Все нарушения обязательных требований пожарной безопасности, зафиксированные в вышеуказанном предписании, устранены в полном объеме. В целях исполнения предписания выполнены следующие мероприятия:

- введен в действие журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в соответствии с нормами действующего законодательства;
- произведен монтаж ручного пожарного извещателя на пути эвакуации (запасной выход левое крыло здания);
- чердачное помещение здания стационарного отделения оборудовано системой противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализацией).

Директор ГБУ «КЦСОН»
Сонковского района

Ильина С.А.