



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тверской области

(наименование контрольного (надзорного) органа)

170034 г. Тверь, ул. Дарвина, д.12, т.42-92-01, ugps@tvcom.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Бежецкому, Краснохолмскому, Сонковскому районам Тверской области
171987 Тверская область г. Бежецк, ул. Садовая ба тел. 2-33-86

E-mail: ond_bezhetsk@69.mchs.gov.ru

и при необходимости его территориального органа)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 29/1/128**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: государственному бюджетному учреждению "Комплексный центр
социального обслуживания населения Сонковского района"
в лице законного представителя – директор Ильина Светлана Александровна
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения: заместителя главного государственного инспектора
Бежецкого, Краснохолмского, Сонковского районов Тверской области по пожарному
надзору Сизова Б. С. № 128 от «04 октября 2021 года».

в период с «09» ноября 2021 г. по «22» ноября 2021 г.

государственным инспектором Бежецкого, Краснохолмского, Сонковского районов

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

Тверской области по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы
Юрченко Виталием Витальевичем.

органа государственного пожарного надзора)

проведено плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Заместитель
директора ГБУ «КЦСОН Сонковского района» – Сизова Ирина Леонидовна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 30, 50, 54, 60 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» - (далее ППР)	01.03.2022	
2.	Чердачное помещение здания стационара не оборудовано системами противопожарной защиты	п. 4.4 Свод правил 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»	01.03.2022	
3.	Не обеспечено наличие ручных пожарных извещателей в полном объеме на путях эвакуации а также непосредственно наружу на территории объекта защиты (запасной выход левое крыло)	п. 6.6.27 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»	01.03.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ГБУ «КЦСОН Сонковского района»

Ильина С.А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

✓ 

(подпись)

Инспектор ОНД и ПР по
Бежецкому, Краснохолмскому, Сонковскому районам
Тверской области – государственный инспектор
Бежецкого, Краснохолмского, Сонковского районов
Тверской области по пожарному надзору
Юрченко В.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



М.П.

22.11.2021