

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе
ул.Садовая, д. 26, г. Бежецк, Тверская область, 171984, телефон/факс 8 (48231) 2-14-42

ПРЕДПИСАНИЕ № 249

**должностного лица, осуществляющего федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

« 07 » 12 20 18 г.

г. Бежецк
(место выдачи)

специалист-эксперт Зимина Ирина Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и

должность должностного лица, выдавшего предписание)

по результатам проверки деятельности:

**Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Сонковского района
(сокращённое наименование ГБУ «КЦСОН» Сонковского района)**

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица)

171450, Тверская область, п. Сонково, пр-т Ленина, д.24

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя)

ОГРН 1056904000207 ИНН/КПП 6940001653/694001001

(сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (для юридического лица и индивидуального предпринимателя)

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

по выполнению требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения установлено следующее:

(указать положения нормативных правовых актов, предусматривающих обязательные требования, невыполнение которых было выявлено)

в ходе проведения производственного контроля 16.03.2018 г. (протокол испытаний №1/917 от 16.03.2018 г.) и 25.09.2018 г. (протокол испытаний №1/6047 от 25.09.2018 г.) были выявлены пробы воды питьевой централизованного водоснабжения (кран на пищеблоке) не соответствующие требованиям п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по микробиологическим показателям. В экстренном порядке повторные пробы воды на проведение микробиологических исследований не отбирались, информация о неудовлетворительных пробах воды по микробиологическим показателям в территориальный отдел не поступала, дезинфекция водопроводных сетей не проводилась, что является нарушением п.3.3.2, п. 2.5 СанПиН 2.1.4.1074-01;

качество питьевой воды из водопровода (водопровод – раковина для мытья кухонной посуды) стационарного отделения Центра по органолептическим показателям (цветность, железо) не соответствует требованиям п.3.4, п.3.4.3, п.3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (экспертное заключение к протоколу лабораторных исследований №1/8379 от 30.11.18 г.);

Руководствуясь ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» требую в срок до « 01 » 04 20 19г.:

(указать требования, предписываемые к выполнению и срок их исполнения)

- 1) при обнаружении в пробе питьевой воды термотолерантных колиформных бактерий, и (или) общих колиформных бактерий, и (или) колифагов проводить их определение в повторно взятых в экстренном порядке пробах воды. В таких случаях для выявления причин загрязнения одновременно проводить определение хлоридов, азота аммонийного, нитратов и нитритов (п.3.3.2 СанПиН 2.1.4.1074-01);
- 2) при осуществлении производственного контроля качества питьевой воды информировать территориальный отдел о каждом результате лабораторного исследования проб воды, не соответствующего гигиеническим нормативам (п.2.5 СанПиН 2.1.4.1074-01);
- 3) обеспечить качество питьевой воды внутренних сетей водопровода по санитарно-гигиеническим показателям (железо, цветность) требованиям п.3.4, п.3.4.3, п.3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Сонковского района
(сокращённое наименование ГБУ «КЦСОН» Сонковского района)

171450, Тверская область, п. Сонково, пр-т Ленина, д.24
ОГРН 1056904000207 ИНН/КПП 6940001653/694001001

(указать лицо, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в **территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе** по адресу: ул.Садовая, д.26, г.Бежецк, Тверская область, 171984 тел./факс 8(48231)2-14-42/2-00-31 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «01 « 04 » 20 19 г.:** г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть обжаловано в досудебном порядке в течение 15 дней с даты получения акта проверки руководителю Управления Роспотребнадзора по Тверской области либо его заместителям по адресу: ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185.


Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом порядке и сроки, установленные главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено гражданином или должностным лицом порядке и сроки, установленные главой 22 Кодекса Административного судопроизводства Российской Федерации.


Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) о выполнении настоящего предписания, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет установленную административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Должностное лицо,
выдавшее предписание



(подпись)



(расшифровка подписи)


Копия настоящего предписания вручена « 04 » 12

20 19 г.

(направлена)



(подпись)



(расшифровка подписи)